

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства
образования и молодежной
политики Свердловской области
от 20.05.2020 г. № 107-И
«Об утверждении примерной
формы Акта готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2020/2021 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году

Составлен « 04 » августа 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», структурное подразделение – детский сад № 22 «Надежда»
2. Юридический адрес:
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 97
3. Фактический адрес:
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Мичурина, 6А
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания 1987 г.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Иванова Ольга Витальевна, контактный телефон 4-23-10
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации Новоуральского городского округа «О приемке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году» от 29.05.2020 г. № 1034-а
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Вохмякова Алла Константиновна, директор МАДОУ детский сад «Гармония»
Члены комиссии:
Агиевич Елена Николаевна, заместитель директора МАДОУ детский сад «Гармония»;
Барыкина Ольга Николаевна, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский», капитан полиции;
Дрягалов Петр Константинович, старший инспектор группы ООПОО ОВО по

Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский»;

Кулешова Наталия Владимировна, специалист по охране труда (гражданской обороне) МАДОУ детский сад «Гармония»;

Мезянкин Кирилл Сергеевич, инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору;

Серебрякова Елена Владиславовна, заведующий структурным подразделением - детским садом № 49 «Дом радости».

От образовательной организации:








Дементьева Светлана Львовна, заведующий хозяйством;

Иванова Ольга Витальевна, заведующий структурным подразделением - детским садом № 22 «Надежда»;

Медовщикова Надежда Анатольевна, старший воспитатель.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», структурное подразделение – детский сад № 22 «Надежда»
(полное наименование образовательной организации)

к 2020 / 2021 учебному году готов
(готова / не готова)

Председатель комиссии:	Вохмякова А.К.	
Члены комиссии:	Агиевич Е.Н.	
	Барыкина О.Н.	
	Дрягалов П.К.	
	Кулешова Н.В.	
	Мезянкин К.С.	
	Серебрякова Е.В.	

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел I. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония», утвержден постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 11.03.2019 г. № 417-а (запись в ЕГРЮЛ от 19.04.2019 г. за ГРН 2196658573494). 2) Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 006283849 от 01.07.2013 г. 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007161459 от 01.07.2013 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации 66 АЖ 122316 от 30.08.2013 г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации 66 АЖ 122310 от 30.08.2013 г.

1	2	3	4
	организация (за исключением арендуемых зданий)		
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) лицензия № 176227 от 24.01.2014 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (серия 66 ЛО1 № 0001133) (бессрочно), приложение № 1 от 24.01.2014 г., серия 66 ПО1 № 0009858, 0009859;</p> <p>2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу;</p> <p>3) образовательная деятельность осуществляется по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и предоставление дополнительных образовательных услуг - в соответствии с Уставом;</p> <p>4) свидетельство об аккредитации не выдается.</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования, утвержденная на педагогическом совете 25.08.2020 г.;</p> <p>2) -.</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новорульского городского округа-детский сад комбинированного вида «Гармония» на 2019-2021 гг., утверждена директором МАДОУ детский сад «Гармония» 27.12.2018 г., согласована начальником Управления образования Администрации НГО 26.12.2018 г.;</p> <p>2) -.</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) план работы на 2020/2021 учебный год имеется;</p> <p>2) утверждение на педагогическом совете 25.08.2020</p>

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) один объект (территория); 2) нет.
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену с 6.30 до 18.30 час; 2) 10 групп, 194 человека; 3) нет.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 305 человек; 2) 10 групп; 3) 194 человек; 4) 0 чел.; 5) 0 чел.
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;	1) по штатному расписанию: администрация – 1 ед.; учителя – 1; воспитатели – 22 ед.; - мастера производственного обучения – 0; - научные работники – 0; - медицинские работники – 0; - иные работники – 35 ед.; 2) по факту: администрация – 1 ед.; учителя – 1; воспитатели – 22 ед.;

1	2	3	4
		<p>мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>- мастера производственного обучения – 0; - научные работники – 0; - медицинские работники – 0; - иные работники – 27 ед.; 3) наличие вакансий: - 7 ед.: - уборщик служебных помещений – 2 ед.; - старший воспитатель – 1 ед.; - младший воспитатель – 4 ед.; - машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1 ед.</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) акт готовности системы канализации составлен комиссией в составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и ООО «ОРБ» № 2/22 от 17.06.2020 г.;; 2) акт готовности системы отопления составлен комиссией в составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и ООО «ОРБ» № 3/22 от 17.06.2020 г.;; 3) акт готовности системы водоснабжения составлен комиссией в составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и ООО «ОРБ» № 1/22 от 17.06.2020 г.</p>
15.	<p>Оснащённость ученической мебели в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>Оснащённость детской мебели в соответствии с п. 6.1. СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и ростовым группам в полном объеме. Оснащённость 100%.</p>
16.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Обеспечение учебниками не требуется.</p>

1	2	3	4
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерских нет.
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется, готов для проведения образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников. Акт – разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале № 1 от 10.06.2020 г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Сертификаты на: - комплекте детский спортивный «Скала», сертификат №14/144 от 15.10.2013 г. ООО «Нижегородсертифика», - конструкция гимнастическая (уличная), сертификат №13/86 от 27.05.2013 г. ООО «Нижегородсертифика», - беговел трех колесный (6шт.), велосипед для малышей (6шт.), самокат двухколесный (3шт.), бревно гимнастическое, гантели детские (1 набор), кегли (1набор), колыцеброс, мячи, обручи, скакалки, палки гимнастические, коврик массажный, диск здоровья детский, сертификат соответствия № 1446510 от 14.08.2013 г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется, спортивная площадка готова для осуществления образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников. Акт – разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивной площадке № 2 от 10.06.2020 г.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование, снаряды и инвентарь соответствуют требованиям безопасности. Акт ООО «Энергосервис» № 6/н от 18.06.2020 г. об осмотре и испытании спортивного оборудования детского сада № 22 «Надежда»

1	2	3	4
			<p>МАДОУ детский сад «Гармония»; Акт проведения визуального осмотра эксплуатационной надежности физкультурно-спортивных сооружений и оборудования спортивного зала детского сада № 22 «Надежда» МАДОУ детский сад «Гармония» от 10.06.2020 г. № 1; Акт проведения визуального осмотра эксплуатационной надежности физкультурно-спортивных сооружений и оборудования спортивной площадки детского сада № 22 «Надежда» МАДОУ детский сад «Гармония» № 2 от 10.06.2020 г.</p>
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
23.			
24.	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)</p>	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) акт проверки ФТКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» от 14.07.2017 г. № 105; 2) 0; 3) 0; 4) не требуется; 5) не требуется.</p>
25.	<p>Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Иванова О.В., заведующий структурным подразделением, назначена приказом и.о. директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 10.07.2020 г. № 88а «О назначении ответственных лиц за обеспечение противопожарной безопасности».</p>
26.	<p>Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ;</p>	<p>1) обучение и проверка знаний руководителя структурным подразделением по программе пожарно-технического минимума проведены с отрывом от производства в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645: Ивановой О.В. в марте 2018 года комиссией</p>

1	2	3	4
		<p>4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>АНО ДПО УЦ «Новатор» г. Екатеринбург; лицензия № 18538 от 19.04.2016 г.; протокол № ПТМ-18-03-23 от 28.03.2018 г.; удостоверение № 18-03-059 от 28.03.2018 г.;</p> <p>2) обучение и проверка знаний лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях по программе пожарно-технического минимума проведены с отрывом от производства в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645;</p> <p>28.03.2018 года комиссией АНО ДПО УЦ «Новатор» г. Екатеринбург; лицензия № 18538 от 19.04.2016 г.;</p> <p>протокол № ПТМ-18-03-23 от 28.03.2018 г.; удостоверение № 18-03-059 от 28.03.2018 г., удостоверение № 18-03-062 от 28.03.2018 г.;</p> <p>27.03.2019 г. комиссией НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» г. Екатеринбург; лицензия № 18373 от 15.03.2016 г.;</p> <p>протокол № 06 от 27.03.2019 г.;</p> <p>удостоверение № 146/2019-ПТМ от 27.03.2019 г. Лицами ответственными за пожарную безопасность назначены:</p> <p>Иванова О.В. – заведующий структурным подразделением № 22 «Надежда»,</p> <p>Минеева Е.А. – учитель-логопед детского сада № 22 «Надежда».</p> <p>Приказ о назначении от 10.07.2020 г. № 88а;</p> <p>Дементьева С.Л. – заведующий хозяйством детского сада № 22 «Надежда».</p> <p>Распоряжение о назначении от 15.07.2020 г. №53 ;</p> <p>3) педагогические работники, ответственные за пожарную безопасность помещений обучены по</p>

1	2	3	4
			<p>программе ПТМ, согласованной ОФГПН ФГКУ «Су ФПС № 5» МЧС России 02.04.2015 г., протоколы проверки знаний:</p> <p>№ 1 от 25.03.2020 г. № 3 от 25.03.2020 г. № 5 от 07.04.2020 г.;</p> <p>Периодичность обучения 1 раз в год.</p> <p>Оперативный персонал обслуживающий АПС обучен по программе ПТМ, согласованной ОФГПН ФГКУ «Су ФПС № 5» МЧС России 02.04.2015 г., протокол проверки знаний № 2 от 25.03.2020 г. в количестве 4 человека.</p> <p>Периодичность обучения 1 раз в год.</p> <p>Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану детского сада обучены по программе ПТМ, согласованной ОФГПН ФГКУ «Су ФПС № 5» МЧС России 02.04.2015 г., протокол проверки знаний № 4 от 25.03.2020 г.</p> <p>Периодичность обучения 1 раз в год.</p> <p>Инструктаж по пожарной безопасности с работниками детского сада № 22 «Надежда» проводится в соответствии с приказом «Об организации обучения работников МАДОУ детский сад «Гармония» по вопросам пожарной безопасности» от 16.01.2020 г. № 04а, периодичность проведения 2 раза в год.</p> <p>Повторный противопожарный инструктаж проведен – 17.02.2020 г.;</p> <p>Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с тематикой и сроками, утвержденными Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории</p>

1	2	3	4
			<p>НГО по вопросам пожарной безопасности» от 27.11.2019 г. № 2315-а. Обучение по теме № 1 проведено 25.02.2020 г., по теме № 2 проведено 31.03.2020 г.;</p> <p>4) обучение воспитанников по правилам пожарной безопасности проводится в дистанционном формате в соответствии с Планом мероприятий на учебный год и на период ЛОК -2020.</p> <p>Ежемесячно проводятся беседы, игры, показ мультфильмов и пр. на противопожарную тематику, проводятся плановые инструктажи (беседы) с воспитанниками;</p> <p>5) эвакуационные учения с воспитанниками проводятся совместно с представителями ОПТН ФГКУ «СУ ФПС № 5» МЧС России, не реже 1 раза в 6 месяцев, с составлением актов.</p> <p>Акты практической отработки плана эвакуации: № 6/н от 12.04.2019 г.; № 6/н от 12.09.2019 г.;</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) согласно приложению № 1 к Правилам противопожарного режима в РФ норма оснащения помещений детского сада ручными огнетушителями 15 шт. На балансе структурного подразделения стоит 15 огнетушителей марки ОУ-2, ОУ-3;</p> <p>2) имеется, ведется учет средств пожаротушения в «Журнале технического обслуживания огнетушителей»;</p> <p>3) проверка веса заряда огнетушителей, перезарядка и обслуживание корпуса огнетушителей проведено по плану, акт проверки огнетушителей ООО «Виола-прим» № 6/н от 12.02.2020 г. и № 6/н от 15.06.2020 г., лицензия</p>

1	2	3	4
28.	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматик</p>	<p>МЧС № 4-В\01104 от 15.08.2013 г., бессрочно. Результаты проверки отражены в журнале и эксплуатационных паспортах.</p> <p>1) В структурном подразделении № 22 «Надежда» имеется система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, в работоспособном состоянии. Акт проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 6/н от 26.02.2020 г., № 6/н от 26.05.2020 г. составлен комиссией с участием представителей ООО «СОВА-Монтаж»; 2) договор об эксплуатационном обслуживании технических средств охранно-пожарной сигнализации: КТС, АПС и СОУЭ с ООО «СОВА-Монтаж», № 138/МО-20/173/20 от 01.07.2020 г. Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 4-В/01233 от 19.06.2012 г., бессрочно; 3) в наличии вывод дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации: - в наличии автоматический проводной способ передачи сигнала «Пожар», вывод АПС и СОУЭ на пульт КПЦН ООО ЧОО «СОВА-Н»; - в наличии выход сигнала «Пожар» с установки АПС, установленной на объекте на станцию АПС на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»; 4) договор об эксплуатационном обслуживании</p>

1	2	3	4
			<p>технических средств охранно-пожарной сигнализации: КТС, АПС и СОУЭ с ООО «СОВА-Монтаж», № 138/МО-20/173/20 от 01.07.2020 г.;</p> <p>5) иные системы автоматики отсутствуют.</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	<p>Пути эвакуации соответствуют правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.</p>
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Электроустановки здания структурного подразделения № 22 «Надежда» соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ. Испытания и измерения произведены электроизмерительной лабораторией ООО «Элайн».</p> <p>Протокол № 1 от 19.07.2019 г. измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В.</p> <p>Протокол № 1 от 18.07.2019 г. проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью.</p>
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	<p>1) внутреннее: пожарные краны в количестве 6 штук.</p> <p>Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и пожарных клапанов на исправность № 2 от 15.06.2020 г. составлен ООО «ОРБ»;</p> <p>2) пожарные гидранты наружного противопожарного водопровода за детским садом № 22 «Надежда» не закреплены.</p>

1	2	3	4
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация по пожарной безопасности по объекту защиты детского сада от 19 сентября 2013 г. регистрационный № 65 № 540 -00-00-389 выдана ФПУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России», г. Новоуральск.
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
33.			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области нет; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) -; 6) -
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Иванова Ольга Витальевна, отметка в личной медицинской книжке от 19.11.2019 года; 2) обученного в учреждении нет, обучение проводится согласно договору с ЦГиЭ ФМБА России; 3) согласно графика МАДОУ детский сад «Гармония» 100% сотрудников детского сада обучены в 2019-2020 году.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля 4) соответствие технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания;	1) имеется пищеблок; 2) пищеблок полностью оснащен оборудованием и столовой мебелью; 3) холодильное оборудование находится в исправном состоянии, соответствует паспортным данным. Имеется договор ООО «РАЗМЕР-ПЛЮС» № 160/20 от 08.06.2020 г. на разовое техническое обслуживание холодильного оборудования; акт технического

1	2	3	4
		<p>за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>состояния холодильного оборудования № 17/20 от 15.06.2020 г. ООО «РАЗМЕР ПЛЮС»; 4) организация горячего питания осуществляется за счет собственного пищеблока. Имеются договоры, заключаемые между МАДОУ детский сад «Гармония» и поставщиками продуктов питания: - договор с ИП Трояев А.С. № 178/20 от 02.07.2020 на поставку яйца куриного; -договор с ИП Новрузов Р.А. № 28/20 от 09.01.2020 на поставку булочек; - договор с ИП Новрузов Р.А. № 23/20 от 09.01.2020 на поставку сухарей панировочных; - договор с ИП Новрузов Р.А. № 131/20 от 06.04.2020 на поставку кондитерских изделий; - договор с ООО «Наш хлеб» № 60/20 от 09.01.2020 на поставку хлеба; - договор № 130/20 от 06.04.2020 на поставку молочной продукции (Молоко, сметана, творог) с ООО «Алгапаевский молочный комбинат»; - договор с АО ГК «РОСМОЛ» № 45/20 от 09.01.2020 на поставку кефира; - договор с АО ГК «РОСМОЛ» № 46/20 от 09.01.2020 на поставку на кислomолочную продукцию: «Снежок», «Ряженка», йогурт питьевой «Клубника»; - договор с ООО «АВРОРА» № 182/20 от 03.07.2020 на поставку мяса и печени; - договор с ООО «АВРОРА» № 183/20 от 03.07.2020 на поставку рыбное филе (горбуша); - договор с ООО «Фрукт Ком» № 179/20 от 02.07.2020 на поставку свежих овощей; - договор с ООО «Новоуральский мясной двор»</p>

1	2	3	4
			<p>№ 51/20 от 09.01.2020 на поставку сосисок «Молочных»;</p> <p>- договор с ООО «Союз Транс» № 49/20 от 09.01.2020 на поставку сыра;</p> <p>- договор с ООО «Авангард Плюс» № 50/20 от 09.01.2020 на поставку бакалеи (муки, сахара, соли, крахмала, чая, какао, кофейного напитка, сухого молока);</p> <p>- договор с ООО «Авангард Плюс» № 58/20 от 09.01.2020 на поставку кукрузы</p> <p>консервированной, горошка зеленого консервированного, томат-пасты, огурцов консервированных, консервов рыбных «Горбуша натуральная»;</p> <p>- договор с ООО «Союз Транс» № 48/20 от 09.01.2020 на поставку сухофруктов;</p> <p>- договор с ООО «Авангард Плюс» № 57/20 от 09.01.2020 на поставку повидла;</p> <p>- договор с ООО «Авангард Плюс» № 54/20 от 09.01.2020 на поставку масла сливочного;</p> <p>- договор с ООО «АВАНГАРД-ПЛЮС» № 52/20 от 09.01.2020 на поставку молока обогащенного «Наша Маша»;</p> <p>- договор с ООО «Союз - Транс» № 47/20 от 09.01.2020 на поставку крупы;</p> <p>- договор с ООО «АВАНГАРД-ПЛЮС» № 53/20 от 09.01.2020 на поставку масла растительного;</p> <p>- договор с ООО «АВАНГАРД-ПЛЮС» № 55/20 от 09.01.2020 на поставку сока;</p> <p>5) горячим питанием охвачено 100% воспитанников;</p> <p>6) паспорт пищеблока детского сада № 22 «Надежда» утвержден ведущим детским садом по состоянию на 01.08.2020 г.</p>

1	2	3	4
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	в наличии
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	в наличии
39.	Обследование технического состояния вентиляционной образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт о техническом состоянии вентиляционных установок составлен ООО «Сова-Монтаж» № 6/н от 30.03.2020 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеются медицинский и процедурный кабинеты; 2) лицензия № ФС-66-01-002038 от 26.09.2019 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, соглашение о взаимодействии между ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России и МАДОУ детский сад «Гармония» № 6/н от 10.09.2013 г.; 3) медицинским персоналом обеспечены.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям № 02.253 от 19.06.2020 г.
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинские осмотры сотрудников проводятся своевременно в соответствии с установленным графиком.
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие	В наличии 2 штуки.

1	2	3	4
		(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штuki; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону).
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	в наличии
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	в наличии
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 07.11.2019 г. 1) 3; 2) 0; 3) в наличии План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов МАДОУ детский сад «Гармония» в соответствии с установленной категорией опасности, утвержден директором МАДОУ детский сад «Гармония» от 12.03.2020 г.;; 4) отсутствуют, т.к. мероприятия не выполнены.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделении: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской	Паспорт безопасности разработан в 2020 г. согласован: 1) с начальником ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области Савельевым И.В., 14.02.2020 г.;; 2) с начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» Бутаковым К.А., 20.02.2020 г.;; 3) с заместителем начальником отдела в г. Новоуральск УФСБ по Свердловской области

1	2	3	4
		<p>области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>Ниткиным Р.И., 20.02.2020 г.; 4) утвержден начальником Управления образования Администрации Новоралевского ГО Лобовой И.П., 02.03.2020 г.</p>
50.	<p>Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Иванова О.В., заведующий структурным подразделением, назначена приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 10.07.2020 г. № 89а «О назначении ответственных за состояние обеспечения мероприятий антитеррористической защищенности».</p>
51.	<p>Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности</p>	<p>1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей</p>	<p>1) обучение руководителя структурного подразделения Ивановой О.В., заведующего структурным подразделением № 22 «Надежда», Минеевой Е.А., и.о. Минеевой Е.А., и.о. заведующего структурным подразделением осуществлялось по программе повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность ОО» в АНО ДПО «Академия профессионального развития» в г. Екатеринбург с выдачей удостоверений от 30.05.2019 г. Обучение ответственного за антитеррористическую защищенность Ивановой О.В., заведующего структурным подразделением № 22 «Надежда», Минеевой Е.А., и.о. заведующего структурным подразделением осуществлялось по программе повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность ОО» в АНО ДПО «Академия профессионального развития» в г. Екатеринбург с выдачей удостоверений от 30.05.2019 г. 2) обучение и инструктаж сотрудников по антитеррористической безопасности проводится</p>

1	2	3	4
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствии, указать реквизиты	<p>2 раза в год при необходимости проводятся внеплановые (инструктаж сотрудников 09.08.2019 г., 03.09.2019 г., 19.11.2019 г., 17.12.2019 г., 17.02.2020 г.,</p> <p>Обработка действий персонала и воспитанников в виде учебных эвакуаций проводятся 2 раза в год:</p> <p>- Акт практической тренировки по отработке плана эвакуации людей в случае пожара № 6/н от 12.04.2019 г.;</p> <p>- Акт о проведении практической тренировки по отработке плана эвакуации при обнаружении подозрительного предмета в детском саду № 22 «Надежда» № 6/н от 12.09.2019 г.;</p> <p>Согласно годовому плану детского сада № 22, «Надежда» с воспитанниками детского сада проводятся беседы на антитеррористическую тематику с привлечением сотрудников МВД и использованием материалов по антитеррористической безопасности.</p> <p>Во всех группах имеются уголки безопасности.</p> <p>В наличии планы эвакуации в количестве 4 шт., размещены в коридорах 1-2 этажей. Утверждены директором МАДОУ детский сад «Гармония» планы эвакуации 1 этажа 01.06.2017 г., планы эвакуации 2 этажа 02.07.2018 г.</p> <p>Информация о порядке действий работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также номера телефонов оперативных служб</p>

1	2	3	4
			размещены на стенде антитеррористической безопасности в коридоре первого этажа в здании детского сада № 22 «Надежда» и у общего телефона, расположенного в холле первого этажа в здании детского сада № 22 «Надежда».
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Организация и порядок обеспечения пропускного режима в детском саду № 22 «Надежда» определены: Положением о пропускном и внутри объектовом режиме МАДОУ детский сад «Гармония» (утверждено директором МАДОУ детский сад «Гармония» от 29.11.2018 г., приказом директора МАДОУ «Гармония» от 31.12.2019 г № 131а «Об организации пропускного и внутриобъектового режима работы МАДОУ детский сад «Гармония»».
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) нет; 2) нет; 3) В дневное время физическая охрана осуществляется частным охранником ООО ЧОО «СОВА-Р», договор № 27/20 от 09.01.2020 г. с ООО ЧОО «СОВА-Р» на осуществление физической охраны.
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) кнопка тревожной сигнализации в наличии, исправна. Устройство тревожной сигнализации радиопередающее «Юпитер 2443» (с возможностью подключения дополнительных брелоков) запрограммировано автоматическое восстановление. Система контроля установлена в помещении

1	2	3	4
		<p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>№73 1 этажа. В наличии переносной брелок КТС - 2 шт. Переносной брелок кнопки тревожной сигнализации ежедневно при приеме – передачи смены передается частному охраннику и находится у него в течение смены. 2) вывод сигнала КТС на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», в круглосуточном режиме. Договор об оперативном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации № 109/ТС-3кв. 2020/175/20 от 01.07.2020 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3) техническое обслуживание и ремонт тревожной сигнализации осуществляет ООО «СОВА-Монтаж», договор об эксплуатационном обслуживании технических средств охранно-пожарной сигнализации: КТС, АПС и СОУЭ, № 138/МО-20/173/20 от 01.07.2020 г. Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 4-В/01233 от 19.06.2012 г., бессрочно; Периодичность проверки срабатывания – не менее 2х раз в неделю частным охранником, ПТР 1 раз в месяц обслуживающей организацией. 4) нет; 5) нет.</p>
56.	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами</p>	<p>1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>1) здание детского сада № 22 «Надежда» оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ),</p>

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	<p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>которая находится круглосуточно в дежурном режиме и срабатывает при поступлении сигнала о пожаре. При автоматическом срабатывании СОУЭ выдается тревожное сообщение на речевые оповещатели. СОУЭ является автономной, количество оповещателей и их мощность соответствует требованиям пожарной безопасности. Экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации встроено в систему СОУЭ.</p> <p>СОУЭ находится в исправном состоянии, акт проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, № б/н от 26.02.2020 г. № б/н от 26.05.2020 г. составлен комиссией с участием представителей ООО «СОВА-Монтаж»;</p> <p>2) договор об эксплуатационном обслуживании технических средств охранно-пожарной сигнализации: КТС, АПС и СОУЭ с ООО «СОВА-Монтаж», № 138/МО-20/173/20 от 01.07.2020 г.;</p> <p>3) нет;</p> <p>4) нет.</p>
		<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеется система охранной сигнализации в исправном состоянии, вывод охранной сигнализации в ООО ЧОО «СОВА-Н». Извещатели охранной сигнализации установлены по периметру первого этажа во всех помещениях, на запасных выходах групп второго этажа, в коридоре второго этажа;</p> <p>2) договор об эксплуатационном обслуживании технических средств охранно-пожарной</p>

1	2	3	4
			<p>сигнализации: КТС, АПС и СОУЭ с ООО «СОВА-Монтаж», № 138/МО-20/173/20 от 01.07.2020 г.;</p> <p>3) нет;</p> <p>4) нет.</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) в здании детского сада № 22 «Надежда» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая видеофиксацию изображения по периметру и внутри здания, включая опасные участки и критические элементы;</p> <p>2) 10 видеокamer с разрешением 1920*1080, расположенных по периметру здания;</p> <p>6 видеокamer с разрешением 1280*960, расположенных внутри здания;</p> <p>3) изображение на монитор выводится на пост охраны первого этажа, кабинет № 70.</p> <p>Срок архивирования и хранения информации – не менее 1 месяца;</p> <p>4) система видеонаблюдения находится на гарантийном обслуживании, договор № 282/19, 286/19 от 16.09.2019 г. с ИП Тасканов Д.В.</p>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) в наличии пост охраны на первом этаже. На посту охраны в наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монитор системы видеонаблюдения с выводом изображения с камер видеонаблюдения, - система охранной сигнализации, - кнопка тревожной сигнализации; <p>2) нет.</p>
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) в наличии пост охраны, оборудован на 1-м этаже основного входа в здание;</p> <p>2) нет.</p>

1	2	3	4
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет; 2) отсутствует, согласно Акта обследования и категорирования объекта (территории) оснащение ручными металлоискателями будет реализовано в срок до 30.12.2021 г.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии система контроля и управления доступом, в исправном состоянии; 2) СКУД находится на гарантийном обслуживании по договору № 141/19 от 29.04.2019 г. с ООО «Авангард-СБ»; 3) нет; 4) нет.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) 1; 2) нет.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет; 2) отсутствует, т.к. здание детского сада относится к 3 категории опасности объекта, оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) не предусмотрено в соответствии с постановлением Правительства от 02.08.2019 г. № 1006.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет; 2) отсутствует, т.к. здание детского сада относится к 3 категории опасности объекта, оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами предусмотрено в соответствии с постановлением Правительства от 02.08.2019 г. № 1006.
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется металлическое ограждение по периметру детского сада согласно проекту,

1	2	3	4
			состоящего из секций соответствует требованиям пункта 3.1. СанПин 2.4.2.2821-10;
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	2) состояние ограждения удовлетворительное. 1) имеется; 2) частично исправно, согласно Акта обследования и категорирования объекта (территории) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения с учетом ранее установленного, будет реализовано в срок до 30.12.2021 г.
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт комиссии детского сада «О проведении проверки об отсутствии литературы экстремистской направленности» № 1 от 09.01.2020 г, № 2 от 08.04.2020 г., № 3 от 06.07.2020 г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии только для сотрудников детского сада, у детей доступа в сети «Интернет» - нет.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	К сети Интернет подключено: 3 персональных компьютера для сотрудников, используемых в административно-хозяйственной работе.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	На всех компьютерах установлено программное обеспечение, содержащее в себе антивирус, контент-фильтр Dr. Web с функцией родительского контроля. Договор по оказанию услуг по предоставлению доступа сети Интернет № 70201625/7/20 от 01.01.2020 с ООО «Телеком-Нейва».
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) антивирусное программное обеспечение Dr. Web с функцией родительского контроля; 2) да.

1	2	3	4
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт комиссии детского сада «О проведении проверки исправности контентной фильтрации в детском саду № 22 «Надежда» № 1 от 09.01.2020 г., № 2 от 05.02.2020, № 3 от 05.03.2020 г., № 4 от 08.04.2020 г., № 5 12.05.2020 г., № 6 от 15.06.2020 г., № 7 от 06.07.2020 г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Иванова О.В. заведующий структурным подразделением, назначена приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 10.07.2020 г. № 84а «О назначении ответственных лиц за информационную безопасность».
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотра (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра	На балансе детского сада отсутствует транспортное средство для перевозки детей в детский сад.

1	2	3	4
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>(указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> <p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утверждён (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Паспорт дорожной безопасности детского сада № 22 «Надежда» имеется, в том числе визуализированный;</p> <p>2) утверждён директором МАДОУ детский сад «Гармония» Вохмяковой А.К., 29.06.2018 г.;</p> <p>3) согласован с врио начальника ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» Войтенко Д.В., 26.06.2018 г.;</p> <p>4) согласован с Главой Новоуральского городского округа Барановым А.Б., 02.07.2018 г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии площадка безопасности дорожного движения с дорожной разметкой на территории детского сада, имеется переносной комплект дорожных знаков.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класса «Светофор» - нет.
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголки безопасности имеются в каждой группе и в методическом кабинете – 11 шт.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p>	<p>1) имеется в целостности ограждение территории детского сада, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; для обеспечения дорожной безопасности установлен знак при въезде на территорию «Движение запрещено» в соответствии с требованиями;</p> <p>2) на маршруте движения к детскому саду имеется знак «Пешеходный переход» - 2 шт. не соответствуют ГОСТ Р 52289-2004, «Стоянка» – 6 шт., «Осторожно, дети» - 2 шт.;</p>

1	2	3	4
			3) имеются в наличии и в хорошем состоянии тротуары на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части.
Раздел 9. Охрана труда			
83.			
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Иванова О.В. заведующий структурным подразделением, назначенный приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 10.07.2020 г. № 87а «О назначении ответственных лиц за охрану труда в МАДОУ детский сад «Гармония»».
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2020-2023 гг. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», зарегистрирован ГКУ службы занятости Свердловской области «Новоуральский центр занятости» от 26.03.2020 г. № 8-к.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Иванова О.В., заведующий структурным подразделением. Удостоверение № 18-03-134, протокол № 18-04-22-ОТ АНО ДПО УЦ «Новатор», от 28 марта 2018 г.; Минеева Е.А., и.о. заведующего структурным подразделением № 22 «Надежда», удостоверение № 0124/2019-ОТ, протокол № 04 НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» в г. Екатеринбург от 29.02.2019 г.; Дементьева С.Л., заведующий хозяйством № 22 «Надежда», удостоверение № 17-02-079, протокол № 18-03-062 АНО ДПО УЦ «Новатор» в г. Екатеринбург от 28.03.2018 г.; 2) Зенкова Н.А., удостоверение № 0865/2019-ОТ, протокол № 25 НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» в г. Екатеринбург от 29.11.2019

1	2	3	4
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	г. В наличии План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2020 год, утвержденный приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 10.01.2020 г. № 03а.
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Введены в действие с 15.06.2020 г. приказ от 15.06.2020 г. № 73а., приказ от 10.10.2016 г. № 320/1, приказ от 02.05.2017 г. № 55а Инструкции по охране труда для работников. Вводный инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на рабочем месте. ИОТ.001-2020 Для всех работников. ИОТ.002-2020 Для воспитателя (специалиста, работающего с детьми). ИОТ.003-2020 Для заведующего хозяйством. ИОТ.004-2020 Для кастельяши. ИОТ.005-2020 Для кладовщика. ИОТ.006-2020 Для младшего воспитателя. ИОТ.007-2020 Для кухонного рабочего. ИОТ.008-2020 Для повара детского питания. ИОТ.009-2020. Для машиниста по стирке и ремонту спецодежды. ИОТ.010-2020. Для дворника. ИОТ.011-2020. Для сторожа. ИОТ.012-2020 Для уборщика служебных помещений. ИОТ.013-2020. Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. ИОТ.014-2020. Для плотника. ИОТ.015-2020. Для курьера. ИОТ.016-2020. При кошении трав с использованием бензогазонокосилок и бензокос. ИОТ.017-2020. При кошении трав вручную. ИОТ.018-2020. Для экспедитора по перевозке

1	2	3	4
			<p>грузов.</p> <p>ИОТ.019-2020. Для работников, выполняющих подсобные, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.</p> <p>ИОТ.020-2020. Для лиц ответственных за безопасное производство работников погрузочно-разгрузочных работ в местах их выполнения.</p> <p>ИОТ.021-2020. По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала.</p> <p>ИОТ.022-2020. При обращении с вредными веществами.</p> <p>ИОТ.023-2020. При обслуживании зеленых насаждений.</p> <p>ИОТ.024-2020. При работе на высоте.</p> <p>ИОТ.025-2020. При работе с персональным ЭВМ.</p> <p>ИОТ.026-2020. При работе с копировально-множительной техникой</p> <p>ИОТ.027-2020. При эксплуатации бытовых электроприборов.</p> <p>ИОТ.028-2020. При эксплуатации и обслуживанию аудио-, видеозаписывающего и воспроизводящего оборудования.</p> <p>ИОТ.029-2020 При стиральных работах.</p> <p>ИОТ.030-2020 При швейных и гладильных работах.</p> <p>ИОТ.031-2020. При работе с ручным инструментом и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно-шлифовальных).</p> <p>ИОТ.032-2020. При работе с электрифицированным инструментом.</p> <p>ИОТ.033-2020 При первичной обработке мяса и рыбы.</p> <p>ИОТ.034-2020 При эксплуатации</p>

1	2	3	4
			<p>технологического оборудования массового питания. ИОТ.035-2020 Для ответственного по перевозке детей на автомобильном транспорте. ИОТ.041-2017 Перечень инструктажей (бесед) для воспитанников №№ с 1-60.</p>
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Журналы по проведению инструктажей по охране труда в наличии, в количестве 3 штук и личные карточки прохождения обучения сотрудников по охране труда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал регистрации вводного инструктажа нахождении в управлении МАДОУ детский сад «Гармония от 03.03.2015 г.; - журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности для граждан, привлекаемых к работе по договорам гражданско-правового характера от 27.07.2020 г.; - журнал учёта присвоения 1 группы по электробезопасности незлектрическому персоналу; - журнал учёта обучения охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим работников рабочих профессий; - личные карточки прохождения обучения сотрудников по охране труда, где отражены следующие инструктажи: первичный, повторный, внеплановый, целевой.
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда осуществляется 2 раза в год по плану (февраль и август) и по мере необходимости. Дата последнего инструктажа 17.02.2020 г., внеплановый инструктаж 18.06.2020 г.</p>
91.	Состояние аттестации рабочих мест	1) количество рабочих мест, всего;	1) в детском саду № 22 «Надежда» всего - 55

1	2	3	4
	(специальная оценка условий труда) на начало учебного года	2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	рабочих мест; 2) специальная оценка условий труда проведена на 55 рабочих места; 3) 0 рабочих мест; 4) СОУТ проведена в марте 2015 г. и январе 2016 г. (54 рабочих места), в декабре 2019 г. (1 рабочее место). Планируется проведение СОУТ в январе 2021 г.
92.		Раздел 10. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился.
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проводились малярно-штукатурные работы, такие как: - ремонт штукатурки, заделка трещин, окраска стен и потолков в групповых и вспомогательных помещениях; - ремонт оконных откосов и подоконников; - ремонт дверных откосов.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	Планируется в 2021 году и последующие годы: - капитальный ремонт фасада; - капитальный ремонт: замена деревянных дверных блоков на пластиковые ПВХ конструкции; - капитальный ремонт потолка; - капитальный ремонт отмостки; - капитальный ремонт асфальтового покрытия; - оснащение объекта (территории) системой наружного освещения с учетом ранее установленного.