

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»**

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия: (34370) 66694

Предписание № 51/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония»,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

ОГРН 1136682001213, ИНН: 6682003355

отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

юридический адрес: Российская Федерация, 624128, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 97

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 51 от « 28 » мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. « 07 » июня 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 05 » июля 2021 г.

государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по (должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Гришиным Кириллом Александровичем, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», (далее МАДОУ детский сад "Гармония") ОГРН 1136682001213, ИНН: 6682003355 по соблюдению требований пожарной безопасности на используемых в процессе своей деятельности объектах защиты – здания детских садов, расположенных по адресам: 624133, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.97; 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Гастелло, д.4; 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д.6а; 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. М. Горького, д.2а; 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. М. Горького, д.14.

совместно с:

директором МАДОУ детский сад "Гармония" -
Вохмяковой Аллой Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		(-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
Место выявленных нарушений: 624133, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.97:				
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, также не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.07.2022 года	
Место выявленных нарушений: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Гастелло, д.4:				
2.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, также не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.07.2022 года	
Место выявленных нарушений: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д.6а				
3.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, также не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.07.2022 года	
Место выявленных нарушений: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. М. Горького, д.2а				
4.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, также не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.07.2022 года	
Место выявленных нарушений: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. М. Горького, д.14				
6.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, также не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	05.07.2022 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» по пожарному надзору
«05» 07 2021 года



К.А. Гришин

Предписание для исполнения получил(а):

_____ (подпись)
«05» 07 2021 года

_____ директор Волыкова А.К.
(должность, фамилия, инициалы)